


Vedrørende gulvvarmeanlægget

SIKRINGSBOKSEN I TEKNIKRUMMET

DET ER STRENGT FORBUDT

(OG DYRT)

AT ÆNDRE SIKRINGSPOSITIONERNE



TJEKLISTE (forklaret fra højre til venstre)

- 1. RESISTÊNCIA ELÉCTRICITETA** Varmeelementer. Skal være **RØD** og derfor slået til, ellers mangler systemet strøm og pumperne vil ikke køre – det ender i elektrisk chok og systemet går i stykker! **Kun** nummer 1 må gerne være slået fra om sommeren, alternativt kan der trækkes stikket bagfra pumpen – hvis du ikke ved hvad du laver, undgå venligst at pille ved noget (Ring til Administrator Anita Eskildsen)
- 2. RESISTÊNCIA ELÉCTRICITETA** Varmeelementer. Skal være **RØD** og derfor slået til, ellers mangler systemet strøm og pumperne vil ikke køre – det ender i elektrisk chok og systemet går i stykker!
- 3. SOLAR:** Dette er solcellerne/solpanelerne, Skal være slået til hele tiden og derfor **RØD**.
- 4. VÁLV AB:** Det er den grønne ”dums” på tanken, altså sikkerhedssystemet for hele systemet, hvis systemet er meget varmt. Hvis denne er slået fra, går systemet helt sikkert i stykker – presset ødelægges, så der mangler vand i systemet og systemet bliver utæt. Det har været ødelagt flere gange, på grund af at sikringen er blevet slået fra.
- 5. C.R.** (den nederste ledning) er gulvvarmesystemet, energi til boksen i soveværelset. Den skal ligeledes være slået til og derfor **RØD**.
- 6. LUZ** er til elektriciteten til teknikrummet og kan tændes til **RØD**
- 7. TOMADA** Strøm til vandværket i øjeblikket, det er de to disponible stikkontakter der er i teknikhuset.
- 8. GERAL** Når denne er oppe fungerer alt – skal ligeledes være **RØD** og må **IKKE** slukkes.

RØD betyder **SLÅET TIL/TÆNDT** – hvis I oplever problemer henvend Jer til
Administrator Anita Eskildsen tlf 0045 50446374